

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-202**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 17 . 06 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 21  
Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 21  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Статус объекта: Промывка и опрессовка не выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			21.06.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-237**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 21 . 06 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Волкова, 8  
Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Волкова, 8  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10	2	Водопроводная вода					Выполнена	Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭИТЭ". Промывка проводилась водопроводной водой

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			23.06.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-274**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 24 . 06 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пирятинской Дивизии, 1  
Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пирятинской Дивизии, 1  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Статус объекта: Промывка и опрессовка не выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			28.06.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-356**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 05 . 07 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 49  
Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 49  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			06.07.2022

**Прочие объекты теплоснабжения:**

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2150000676	ГБУЗ РХ "Усть-Абаканская РБ"	Помещение наркологии

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-378**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 07 . 07 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 41А  
Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 41А  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			07.07.2022

**Прочие объекты теплоснабжения:**

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2150000699	Кузьминкин	Кузьминкин

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-392**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 08 . 07 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 47 А  
Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 47 А  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			08.07.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-428**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 13 . 07 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Спортивная, 4  
Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Спортивная, 4  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			14.07.2022

**Прочие объекты теплоснабжения:**

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2150000741	Гайворонская	Гайворонская В. Ф. (1/4)
2	2150000740	Гайворонская	Гайворонская Т. В. (5/8)
3	2150000739	Мизонов	Мизонов Е. В. (1/8)
4	2100000738	Мизонов	Мизонов В. С.

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-613**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 01 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пирятинской Дивизии, 1  
Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пирятинской Дивизии, 1  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			01.08.2022



**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-624**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 17  
Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 17  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-628**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 19  
Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 19  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-631**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 15

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 15

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			02.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-447**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 15 . 07 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 51/3  
Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 51/3  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			15.07.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-633**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 19

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 19

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			03.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-647**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 03 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 21  
Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 21  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	6,0	15	0,1	Выполнена	Произведены гидравлические испытания системы отопления жилого дома

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			03.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-648**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 03 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 6

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 6

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			03.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-649**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 03 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 8

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 8

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			04.08.2022



**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-650**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 03 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 17

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 17

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			04.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-658**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 04 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 2  
Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 2  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			04.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-672**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 05 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 4

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 4

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			05.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-714**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 38  
Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 38  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Результаты опрессовки систем:**

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	6,0	15	0,1	Выполнена	проведены испытания на плотность и прочность системы отопления дома

**Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			10.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-125**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 07 . 06 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 17  
Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 17  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

**Статус объекта: Промывка и опрессовка не выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			10.06.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-169**  
**промывки и опрессовки сетей**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 14 . 06 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"  
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117  
Телефон: 79069520295  
Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 19  
Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 19  
Назначение: Многоквартирный дом  
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

**Результаты промывки систем:**

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

**Статус объекта: Промывка и опрессовка не выполнена**

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			16.06.2022