



Дата оформления: 01 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пирятинской Дивизии, 1

Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пирятинской Дивизии, 1

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-613 от 01 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена на герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Замечания частично устранены . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Не готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.08.2022



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 17

Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 17

Назначение: Многоквартирный дом

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.08.2022



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 19

Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 19

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-628 от 02 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.08.2022



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Волкова, 8

Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Волкова, 8

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-237 от 21 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.08.2022



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 41А

Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 41А

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-378 от 07 . 07 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.08.2022



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 49

Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 49

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-356 от 05 . 07 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Не готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.08.2022



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 47 А

Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 47 А

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-392 от 08 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.08.2022



Дата оформления: 03 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Спортивная, 4

Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Спортивная, 4

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-428 от 13 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			03.08.2022



Дата оформления: 03 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 51/3

Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 51/3

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-447 от 15 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			03.08.2022



Дата оформления: 03 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 21

Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 21

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-202

от 17 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Нет

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			03.08.2022



Дата оформления: 03 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 21

Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Добровольского, 21

Назначение: Многоквартирный дом

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			03.08.2022



## технического осмотра теплопотребляющей энергоустановки и систем теплопотребления к отопительному сезону

Дата оформления: 04 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 6

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 6

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-648 от 03 . 08 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Нет			
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			04.08.2022



Дата оформления: 04 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 15

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 15

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-631 от 02 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			04.08.2022



Дата оформления: 04 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 19

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 19

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-633 от 02 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			04.08.2022



Дата оформления: 05 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 8

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 8

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-649

от 03 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Нет			
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			05.08.2022



Дата оформления: 05 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 17

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 17

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-650

от 03 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			05.08.2022



Дата оформления: 05 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 2

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 2

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-658

от 04 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена:

Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			05.08.2022



## технического осмотра теплопотребляющей энергоустановки и систем теплопотребления к отопительному сезону

Дата оформления: 08 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 6

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 6

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-648 от 03 . 08 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Нет			
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			08.08.2022



## технического осмотра теплопотребляющей энергоустановки и систем теплопотребления к отопительному сезону

Дата оформления: 08 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 4

Адрес: 655152, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Матросова, 4

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-672 от 05 . 08 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Нет			
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			08.08.2022



Дата оформления: 09 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пирятинской Дивизии, 1

Адрес: 655100, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пирятинской Дивизии, 1

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-613 от 01 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена на герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			09.08.2022



Дата оформления: 09 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УК "Перспектива"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Рабочая, 117

Телефон: 79069520295

Лицевой счет: 2150000680

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 49

Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 49

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-356 от 05 . 07 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			09.08.2022



Дата оформления: 12 . 08 . 2022 г.

**Контрагент**

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 38

Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 38

Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-714 от 10 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			12.08.2022